

生产建设项目水土保持设施 验收鉴定书

项 目 名 称 金安高级中学新老校区改扩建项目

项 目 编 号 九发改社会字〔2017〕498号

建 设 地 点 九江市浔阳区滨江东路228号

验 收 单 位 九江金安高级中学

2022年7月15日

一、生产建设项目水土保持设施验收基本情况表

项目名称	金安高级中学新老校区改扩建项目	行业类别	社会事业类
主管部门 (或主要投资人)	九江金安高级中学	项目性质	改扩建
水土保持方案审批部门、文号及时间	九江市水利局 九水水保字〔2018〕20号，2018年5月29日		
水土保持方案变更审批部门、文号及时间	/		
水土保持初步设计审批部门、文号及时间	/		
项目建设起止时间	2018年12月至2021年12月		
水土保持方案编制单位	九江绿野环境工程咨询有限公司		
水土保持初步设计单位	/		
水土保持施工单位	海威天悦建设有限公司		
水土保持监理单位	江西方正工程监理造价咨询有限公司		

二、验收意见

根据《水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》（水保〔2017〕365号）和《水利部关于进一步深化“放管服”改革全面加强水土保持监管的意见》〔2019〕（160）号文的要求，九江金安高级中学于2022年7月15日在九江市金安高级中学主持召开了金安高级中学新老校区改扩建项目水土保持设施验收会。参加会议的有设计单位重庆迪赛因建设工程设计有限公司、施工单位海威天悦建设有限公司、水土保持监理单位江西方正工程监理造价咨询有限公司、水土保持方案编制单位九江绿野环境工程咨询有限公司等单位代表及特邀专家，会议成立了验收组（名单附后）。

验收组察看了工程现场，查阅各参建单位提供的有关技术资料，听取设计、施工、监理及水土保持方案编制等单位关于水土保持方案编制、监理工作情况和水土保持设施实施、完成情况的汇报，经质询、讨论，形成了金安高级中学新老校区改扩建项目水土保持设施验收意见。

（一）项目概况

金安高级中学新老校区改扩建项目位于九江市浔阳区滨江东路228号。项目征占地总面积3.65公顷，均为永久占地，总建筑面积2.9万平方米，建筑密度14.93%，容积率0.70，绿化面积0.49公顷。整个校区建设6栋建筑、1个操场、地下室、绿化等配套设施组成。工程于2018年12月开工，2021年12月完工，总工期37个月。工程总投资8516万元，其中土建投资6206万元。本项目实际完成土石方挖填总量为3.4万立方米，其中：挖方2.1万立方米（含表土0.15万立方米），填方1.3

万立方米（含表土 0.15 万立方米），综合利用方 0.8 万立方米，全部运至新港工业园园区（宝马 4S 店）作为回填土方综合利用。

水土保持完成投资 272.08 万元，实施的水土保持措施包括：工程措施雨水管 594 米，雨水井 27 座，雨水口 46 口，土地整治 3520 平方米，砼拆除 7330 立方米；植物措施有园林绿化 0.35 平方米，工程量为：乔木 572 株，灌木 74315 株，地被 1848 平方米。临时措施有基坑排水沟 270 米，临时排水沟 780 米，集水井 2 座，沉沙池 8 座，洗车平台 1 座，彩钢板 375 米，表土剥离 1500 立方米，装土袋挡土墙 110 米，排水沟 110 米，苫布覆盖 6895 平方米。水土保持工程于 2018 年 12 月开工，2021 年 12 月完工，总工期 37 个月。

（二）水土保持方案批复情况

2018 年 4 月，委托九江绿野环境工程咨询有限公司编制《金安高级中学新老校区改扩建项目水土保持方案》；九江绿野环境工程咨询有限公司于 2018 年 5 月底完成《金安高级中学新老校区改扩建项目水土保持方案》；九江市水利局于 2018 年 5 月 29 日下发了《关于金安高级中学新老校区改扩建项目水土保持方案报告书的批复》（九水水保字〔2018〕20 号）。

（三）验收报告编制情况和主要结论

2022 年 6 月，受建设单位委托九江绿野环境工程咨询有限公司开展了本项目水土保持设施验收相关资料的收集、整理工作，提交了《金安高级中学新老校区改扩建项目水土保持设施实施情况说明》。主要结论为：建设单位编报了水土保持方案，开展了水土保持监理工作，水土保

持法定程序完整；备查资料数据可信；水土保持设施后续管理维护责任落实到位；项目水土保持设施达到验收合格标准。

（四）验收结论

综上所述，验收组认为：该项目建设过程中按照批复的水土保持方案报告书的要求，落实了各项水土流失防治措施，完成了水土流失预防和治理任务，水土流失防治指标达到方案目标值，符合水土保持设施验收的条件，同意本项目水土保持设施通过验收。

（五）后续管护要求

加强水土保持设施管护，确保其正常运行和发挥效益。

金安高级中学新老校区改扩建项目

水土保持设施验收组成员签字表

分 工	姓 名	单 位	职务/职称	签 字	备 注
组 长	叶武剑	九江金安高级中学	负责人	叶武剑	建设单位
	刘志华	海威天悦建设有限公司	负责人	刘志华	施工单位
	熊珍	重庆迪赛因建设工程设计有限公司	设 代	熊珍	设计单位
	张建州	江西方正工程监理造价咨询有限公司	总 监	张建州	监理单位
	魏孔山	九江绿野环境工程咨询有限公司	工程师	魏孔山	水土保持 方案编制 单位
	刘凯兵	九江绿野环境工程咨询有限公司	助 工	刘凯兵	验收报告 编制单位
	高少平	特邀专家	高工	高少平	验收专家 (省级专 家库专家)